



**Комунальне підприємство  
"Благоустрій"  
Кузнецовської міської ради**

КП "Благоустрій" КМР Адреса: 34400 м. Вараш  
Рівненська обл.  
вул. Комунальна 2, корп.2  
E-mail: [kmbkmr@ukr.net](mailto:kmbkmr@ukr.net)

Р.р.35433086097124, ЗКПО 40800812, МФО 833017 ГУ ДКСУ у Рівненській області

№ 344 «03 серпня» 2017 р.

**Роз'яснення по тендеру «Модернізація ліній вуличного освітлення міста Вараш»  
(Відповіді на питання учасників)**

**Питання 1.**

Просимо надати роз'яснення строки 3 підпункту 3-го пункту 2-го розділу 5-го частини 2ї тендерної документації на проведення закупівель устаткування для модернізації ліній вуличного освітлення в м. Вараш, де зазначається, що світильники повинні мати захист від перенапруги не менше 4кВ. Даний пункт можна підтвердити протоколом випробувань за п'ятьма стандартами. Який саме стандарт повинен бути використаний?

**Відповідь 1.** В якості підтвердження достатньо буде надати гарантійний лист та паспорт виробника (або технічні характеристики) на драйвер світильника, де має бути зазначена виконання зазначеної вище вимоги.

**Питання 2.** В тендерній документації Розділ 1 п.15 –відсутній. В подальшому в тендерній документації він фігурує, як пункт «Про тендерне забезпечення», просимо уточнити: тендерне забезпечення від Учасника вимагається чи ні? Якщо так, то яка його сума?

**Відповідь 2.** Тендерне забезпечення не вимагається.

**Питання 3.** Частина 3. Розділ 6. Пункт 6.3 перелік вимог у п.1 «Ліцензія на будівництво» та п. 2 «Дозвіл Держгірпромнагляд» відноситься до Замовника чи до Учасника (підрядника) тендеру? Адже згідно тендерної документації електромонтажні роботи будуть виконані силами Замовника (Розділ 5 Пункт 2 Підпункт 2), і не є предметом закупівлі.

**Відповідь 3:** Враховуючи, що електромонтажні роботи не є предметом закупівлі, то наявність даних документів не є обов'язковою. Підрядник буде здійснювати лише технічну та консультаційну підтримку в процесі монтажу, та в подальшому виконуватиме пусконаладжувальні роботи разом з Замовником.

Голова тендерного комітету

Сергійчук Ю.В.